

Romagnola Conglomerati SrlSede legale in via Ponara 124 – 47032 Bertinoro (FC)
sede operativa in via Ponara Snc, 47034 Forlimpopoli (FC)**18**

0948-CPR-00280



0948

EN 13108-1**Conglomerato Bituminoso prodotto a caldo per strade ed altre aree soggette a traffico
AC 8 surf 70/100****Requisiti Generali + Requisiti Empirici**

Contenuto dei vuoti

-massimo $V_{\max 3,5}$ (3,01%)-minimo $V_{\min 0,5}$ (0,54%)Minimo di vuoti riempiti da bitume $FB_{\min 78}$ (84,37%)Massimo di vuoti riempiti da bitume $VFB_{\max 97}$ (96,21%)Vuoti nell'aggregato minerale $VMA_{\min 12}$ (13,38%)Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni $V10G_{\min 11}$ (13,1%)

Sensibilità all'acqua NPD

Resistenza all'abrasione da pneumatico
scolpiti (chiodati) NPD

Reazione al fuoco NPD

Temperatura della miscela da 140°C a 180°C

Granulometria (passante)

Setaccio (mm)	%
8	98
4	59
2	40
0.500	19
0,250	13
0.063	5,7

Contenuto di legante $B_{\min 4.8}$ (4,95%)

Valori Marshall NPD

Resistenza alla deformazione permanente NPD

Dispositivo largo: profondità di rottura NPD

Dispositivo piccolo: ormaimento NPD

Dispositivo piccolo: profondità di rottura NPD

Condizioni di prova scelte secondo le EN 13108-20

Data 23/06/2025